

SISTEM PERENCANAAN PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DI KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI

Marhadi¹

Robby Ikhsan²

Abstract

The planning of sewerage system in Telanaipura subdistrict is an urgent program. This is because there are many puddles of water on the area that can interfere the the community. Therefore we need a domestic sewerage system that carried by by pipeline form the tank to the building septic processing (small bore sewer). For domestic wastewater treatment used sump wells equipped with pumps, initial sedimentation pond, stabilization pond, and collector pond. It is expected that delivery system and treatment of domestic waste water in the Telanaipura can reduce sanitation problems and the can realize a healthy region, comfortable and livable.

Keyword : Telanaipura, small bore sewer, sewerage

PENDAHULUAN

Air limbah domestik yang telah digunakan oleh masyarakat yang mengandung tambahan mineral organik maupun anorganik yang berasal dari air bekas memasak, mandi, cuci dan kakus, air limbah domestik terbagi menjadi dua yaitu *greywater* dan *blackwater*. Di Indonesia sebagian besar penyaluran masih menggunakan *greywater* dan *blackwater* telah terpisah akan tetapi pengolahannya kurang tepat. Penyaluran *greywater* dilakukan bersama dengan penyaluran drainase yang dilakukan dalam satu pipa dan *blackwater* dilakukan secara onsite menggunakan saptic tank. Hal ini dapat meyebabkan pencemaran di dalam badan air tempat bermuaranya saluran drainase dan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.

Dipilihnya kecamatan Telanipura sebagai lokasi perencanaan karena lokasi berbatasan langsung dengan sungai Batanghari, sehingga pada situasi tertentu disebagian kecamatan Telanaipura terjadi genangan air. Selain itu sistem penyaluran air buangan *greywater* menjadi satu dengan sistem drainase yang dapat menimbulkan penyumbatan dan air buangan *blackwater* ditangani dengan menggunakan jasa pengurusan WC, sehingga perencanaan penyaluran air buangan ini dapat berjalan dengan baik.

Tujuan : 1) Merencanakan jaringan pipa air buangan domestik di Kecamatan Telanaipura 2) Merencanakan sistem pembagian blok layanan penyaluran air buangan domestik 3) Merencanakan detail perhitungan dan desain yang ada dalam perencanaan penyaluran air buangan domestik

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil pengambilan data baik data primer maupun data sekunder. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam analisis data.

Teknik analisis data menganalisis data yang telah terkumpul digunakan untuk perhitungan apa saja data – data yang telah didapatkan dengan menggunakan software-software yang telah tersedia.


Kondisi Umum Wilayah Perencanaan

Kecamatan Telanaipura adalah salah satu dari 8 Kecamatan di wilayah Kota Jambi, dengan luas ketinggian rata rata 15 mdpl. kecamatan Telanaipura memiliki keadaan tanah sebagian bergelombang dan sebagian merupakan dataran rendah. suhu rata - rata berkisar antara 22⁰C sampai 32⁰C. Kecamatan Telanaipura berbatasan dengan:
Sebelah Utara : Sungai Batanghari
Sebelah Selatan :Kecamatan Kota Baru
Sebelah Barat : Kecamatan Jaluko
Sebelah Timur : Kecamatan Pasar Jambi

Curah hujan di Kecamatan Telanaipura selama tahun 2011 berkisar antara 29,5 mm (bulan Agustus) sampai 323,5 mm (bulan Januari), dengan jumlah hari hujan paling sedikit pada bulan Mei dan Desember (8-9 hari) dan paling banyak pada bulan April 25 hari. kecepatan angin di tiap bulan hampir merata antara 16 knots hinggai 34 knots. sedangkan rata-rata kelembaban udara berkisar antara 71 sampai 86 persen.

¹ Dosen Fakultas Teknik Universitas Batanghari

² Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Batanghari



Gambar 2.1 Peta Kecamatan Telanaipura
Sumber Bappeda Kota Jambi 2014

**Kriteria Perencanaan
Pembagian Blok**

Pembagian blok daerah pengaliran ini berdasarkan atas beberapa pertimbangan,

dengan melihat peta dan kemudian menganalisisnya

Blok Layanan daerah pengaliran

No	Nama Lokasi/ kelurahan	Pembagian blok	Jumlah Penduduk
1	Legok	BLOK A	3632
2	Murni		
3	Solok Sipin		
4	Sungai Putri		
5	Selamat	BLOK B	1183
6	Telanaipura		
7	Simpang IV Sipin		
8	Pematang Sulur	BLOK C	6205
9	Buluran Kenali		
10	Teluk Kenali		
11	Penyengat Rendah	BLOK D	13800

Sumber : Hasil analisis 2014

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan jaringan pipa Penyaluran Air Buangan

Perencanaan jaringan perpipaan air buangan di peroleh dari data – data yang benar tentang :

1. Jumlah air buangan yang masuk dalam saluran
2. Terpisah atau tidaknya saluran air buangan yaitu antara saluran air hujan dan buangan domestik
3. Besar dan kecilnya curah hujan di daerah yang terkena proyek penyaluran air buangan;

4. Penyiapan kapasitas pengolahan dari bangunan pengolahan air buangan (BPPAB) yang akan mengolah buangan air.

Jumlah air buangan dihitung berdasarkan prediksi sekarang dan masa datang. Faktor – faktor yang mempengaruhi besar jumlah air buangan adalah :

1. Jumlah Penduduk
2. Tingkat sosial ekonomi
3. Besar kecilnya kota
4. Iklim dan pengaruhnya terhadap hidrologi air tanah dari permukaan

sehingga memudahkan orang memperoleh air.

Pada umumnya prediksi air buangan di hitung dari pemakaian air perorang perkapita dengan catatan setiap pemakaian membuang air yang dikonsumsi sebanyak 60% - 70%. Konsumsi 30% - 40% air digunakan untuk mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, membuat makanan dan minuman, serta air teruapkan dalam pengumpulan dan penyimpanan.

Faktor dalam pengaliran air buangan yang disalurkan kedalam sistem riol harus mengalir dengan lancar menuju ke lokasi badan air penerima. Saluran sejauh mungkin harus tetap berfungsi yaitu baik dalam keadaan debit minimum maupun dalam keadaan debit maksimum. Untuk itu beberapa faktor perlu diperhatikan antara lain :

1. Kemiringan saluran (S)
2. Luas penampang melintang aliran (A)
3. Kekasaran dalam saluran (n)
4. Kondisi pengaliran
5. ada atau tidaknya rintangan – rintangan belokan – belokan dan lain – lain
6. karakteristik cairan spesifik gravity dan viscosity

Pemilihan Jalur Jaringan Pipa Penyaluran Air Buangan

Pemilihan alternatif dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis dilakukan dengan Goals Achievement Method, yaitu dengan menggunakan faktor – faktor yang bernilai kuantitatif sehingga bisa di bandingkan secara komperehensif dan eksplisit. Langkah – langkah penentuan jalur terpilih adalah sebagai berikut (Dackey & Miller,1984)

1. Menentukan faktor potensial yang dianggap paling mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan untuk masing – masing alternatif.
2. Menentukan bobot masing – masing faktor yang dianggap paling penting berdasarkan besarnya pengaruh yang di berikan. Jumlah bobot (rating) dari semua faktor sama dengan 100.
3. Menentukan nilai terbaik dari setiap faktor penting dengan nilai 100 (maksimum) dan kemudian penyusun nilai – nilai lain secara proposional dengan nilai maksimum. Nilai ini di namakan Normalizad Effectiveness Measure.
4. Menentukan weighted final score dengan cara mengalirkan normalized effectiveness measure dengan bobotnya (

rating), setelah itu dijumlahkan. Keputusan diambil berdasarkan nilai *weighted final score* yang terbesar.

Perhitungan Sistem jaringan Pipa Penyaluran Air Buangan domestik

Sistem yang digunakan adalah *small bore sewer*, dengan menggunakan sistem gravitasi dilayani, topografi, efesiensi penggunaan dan ketersediaan lahan dan sebagainya. Maka sistem penyaluran air buangan domestik di Kecamatan Telanaipura menjadi empat zona layanan sebagai berikut :

1. Perhitungan Blok A

Untuk Menghitung Dimensi pipa yang dibutuhkan dan cek penggelontoran dapat dilihat sebagai contoh perhitungan untuk di blok A sebagai berikut :

$$Q_r = ((80\% \times 120) / 86400) \times 1000 = 1,111111$$

$$Q_{md} = Q_r \times \text{faktor debit harian maksimum} (1,1 - 1,2) = 1,111111 \times 1,2 = 1,222222$$

$$Q_{peak} = 5 \times (\text{jumlah penduduk} / 1000)^{0,8} \times q_{md} + (0,2 \times (\text{jumlah penduduk} / 1000) \times Q_r) + (\text{panjang pipa} / 1000) \times 2 = 5 \times (3632 / 1000)^{0,8} \times 1,222222 + (0,2 \times (3632 / 1000) \times 1,111111) + (8300 / 1000) \times 2 = 34,55603$$

d/D = didapat dari Hydraulic elements graph for circular sewers

Qp/Qf = di dapat dari grafik apabila d/D 0,8 maka garis Qp/Qf constant di dapat 0,98

$$Q_f = Q_{peak} : Q_p / Q_f = 34,55603 : 0,98 = 35,26125936$$

Diameter

$$\sqrt{\frac{(4 \times Q_{peak})}{(3,14 \times 1000)}} \times 1000 = 211,9406$$

$$\sqrt{\frac{(4 \times 35,26125936)}{(3,14 \times 1000)}} \times 1000 = 211,9406$$

= Diameter pasar 200 mm

2. Perhitungan Blok B

Untuk Menghitung Dimensi pipa yang dibutuhkan dan cek penggelontoran dapat dilihat sebagai contoh perhitungan untuk di blok B sebagai berikut :

$$Q_r = ((80\% \times 120) / 86400) \times 1000 = 1,111111$$

$$Q_{md} = Q_r \times \text{faktor debit harian maksimum} (1,1 - 1,2) = 1,111111 \times 1,2 = 1,222222$$

$$Q_{peak} = 5 \times (\text{jumlah penduduk} / 1000)^{0,8} \times q_{md} + (0,2 \times (\text{jumlah penduduk} / 1000) \times Q_r) + (\text{panjang pipa} / 1000) \times 2 = 5 \times (1183 / 1000)^{0,8} \times 1,222222$$

$$+ (0,2 \times (1183/1000) \times 1,111111) + (3200/1000) \times 2 = 13,65338$$

d/D = didapat dari *Hydraulic elements graph for circular sewers* 0,8

Qp/Qf = di dapat dari grafik apabila d/D 0,8 maka garis Qp/Qf constant di dapat 0,98

$$Qf = Q_{peak} : Qp / Qf = 13,65338 : 0,98 = 13,93202514$$

Diameter

$$\sqrt{\frac{(4 \times Q_{peak})}{(3,14 \times 1000)}} \times 1000 = \sqrt{\frac{(4 \times 13,93202514)}{(3,14 \times 1000)}} \times 1000 = 133,2209$$

= Diameter pasar 140 mm

3. Perhitungan Blok C

Untuk Menghitung Dimensi pipa yang dibutuhkan dan cek penggelontoran dapat dilihat sebagai contoh perhitungan untuk di blok C sebagai berikut :

$$Q_r = ((80\% \times 120) / 86400) \times 1000 = 1,111111$$

$$Q_{md} = Q_r \times \text{faktor debit harian maksimum (1,1 - 1,2)} = 1,111111 \times 1,2 = 1,222222$$

$$Q_{peak} = 5 \times (\text{jumlah penduduk} / 1000)^{0,8} \times q_{md} + (0,2 \times (\text{jumlah penduduk} / 1000) \times Q_r) + (\text{panjang pipa} / 1000) \times 2 = 5 \times (6205/1000)^{0,8} \times 1,222222 + (0,2 \times (6205/1000) \times 1,111111) + (5700/1000) \times 2 = 39,10057$$

d/D = didapat dari *Hydraulic elements graph for circular sewers* 0,8

Qp/Qf = di dapat dari grafik apabila d/D 0,8 maka garis Qp/Qf constant di dapat 0,98

$$Qf = Q_{peak} : Qp / Qf = 39,10057 : 0,98 = 39,89853991$$

Diameter

$$\sqrt{\frac{(4 \times Q_{peak})}{(3,14 \times 1000)}} \times 1000 = \sqrt{\frac{(4 \times 39,89853991)}{(3,14 \times 1000)}} \times 1000 = 225,4466$$

= Diameter pasar 125 mm

4. Perhitungan Blok D

Untuk Menghitung Dimensi pipa yang dibutuhkan dan cek penggelontoran dapat dilihat sebagai contoh perhitungan untuk di blok D sebagai berikut :

$$Q_r = ((80\% \times 120) / 86400) \times 1000 = 1,111111$$

$$Q_{md} = Q_r \times \text{faktor debit harian maksimum (1,1 - 1,2)} = 1,111111 \times 1,2 = 1,222222$$

$$Q_{peak} = 5 \times (\text{jumlah penduduk} / 1000)^{0,8} \times q_{md} + (0,2 \times (\text{jumlah penduduk} / 1000) \times Q_r) + (\text{panjang pipa} / 1000) \times 2 = 5 \times (13800/1000)^{0,8} \times 1,222222 + (0,2 \times (13800/1000) \times 1,111111) + (500/1000) \times 2 = 53,95781$$

d/D = didapat dari *Hydraulic elements graph for circular sewers* 0,8

Qp/Qf = di dapat dari grafik apabila d/D 0,8 maka garis Qp/Qf constant di dapat 0,98

$$Qf = Q_{peak} : Qp / Qf = 53,95781 : 0,98 = 55,05898893$$

Diameter

$$\sqrt{\frac{(4 \times Q_{peak})}{(3,14 \times 1000)}} \times 1000 = 264,8374$$

= Diameter pasar 265 mm

Perhitungan Debit Total Seluruh Blok dan Pipa Induk IPAL

Untuk Menghitung Dimensi pipa yang dibutuhkan dan cek penggelontoran Perhitungan Debit Total Seluruh Blok dan Pipa Induk IPAL sebagai berikut :

$$Q_r = ((80\% \times 120) / 86400) \times 1000 = 1,111111$$

$$Q_{md} = Q_r \times \text{faktor debit harian maksimum (1,1 - 1,2)} = 1,111111 \times 1,2 = 1,222222$$

$$Q_{peak} = 5 \times (\text{jumlah penduduk} / 1000)^{0,8} \times q_{md} + (0,2 \times (\text{jumlah penduduk} / 1000) \times Q_r) + (\text{panjang pipa} / 1000) \times 2 = 5 \times (24820/1000)^{0,8} \times 1,222222 + (0,2 \times (24820/1000) \times 1,111111) + (700/1000) \times 2 = 86,70797$$

d/D = didapat dari *Hydraulic elements graph for circular sewers* 0,8

Qp/Qf = di dapat dari grafik apabila d/D 0,8 maka garis Qp/Qf constant di dapat 0,98

$$Qf = Q_{peak} : Qp / Qf = 86,70797 : 0,98 = 88,4775195$$

Diameter

$$\sqrt{\frac{(4 \times Q_{peak})}{(3,14 \times 1000)}} \times 1000 = \sqrt{\frac{(4 \times 88,4775195)}{(3,14 \times 1000)}} \times 1000 = 335,7234$$

= Diameter pasar 335 mm

Perhitungan Debit total air buangan Pada BLOK A

$$Q_{min} = 0,2 \times ((3632/1000)^{0,2}) \times 1,111111 = 1,04463$$

$$V_f \text{ Koreksi} = (4 \times (35,26125936 / 1000)) / (3,14 \times ((200/1000)^{0,2})) = 1,12297$$

$$S = ((1,12297 \times 0,015) / ((200/1000)/4)^{(2/3)})^2 = 0,015403717$$

$$H = 0,015403717 \times 8300 = 127,8508$$

$$Q_{min} / Q_f = 1,04463 / 35,26125936 = 0,029625$$

Dmin/Dpas = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,029625 didapat (0,13))

$$D_{min} = (0,13 \times 200) / 10 = 2,6$$

Vmin/Vf = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,029625 didapat (0,45))

$$V_{min} = 0,45 \times 1,12297 = 0,505337$$

$$A_f = \frac{1}{4} \times 3,14 \times ((200/1000)^2) = 0,0314$$

A min / Af = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,0314 di dapat (0,075))

$$A_{min} = (0,075 \times 0,0314) = 0,002355$$

Perhitungan Debit total air buangan Pada BLOK B

$$Q_{min} = 0,2 \times ((1183/1000)^{0,2}) \times 1,11111 = 0,271875$$

$$V_f \text{ Koreksi} = (4 \times (13,93202514/1000)) / (3,14 \times ((140/1000)^{0,2})) = 0,9055$$

$$S = ((0,9055 \times 0,015) / ((140 /1000)/4)^{(2/3)})^2 = 0,016113956$$

$$H = 0,016113956 \times 3200 = 51,56466$$

$$Q_{min} / Q_f = 0,271875 / 13,93202514 = 0,019514$$

Dmin/Dpas = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,019514 didapat (0,13))

$$D_{min} = (0,13 \times 140) / 10 = 1,82$$

Vmin/Vf = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,019514 didapat (0,45))

$$V_{min} = 0,45 \times 0,9055 = 0,407475$$

$$A_f = \frac{1}{4} \times 3,14 \times ((140/1000)^2) = 0,015386$$

Amin / Af = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,015386 di dapat (0,075))

$$A_{min} = (0,075 \times 0,015386) = 0,001154$$

Perhitungan Debit total air buangan Pada BLOK C

$$Q_{min} = 0,2 \times ((6205/1000)^{0,2}) \times 1,11111 = 1,98645$$

$$V_f \text{ Koreksi} = (4 \times (39,89853991/1000)) /$$

$$(3,14 \times ((225/1000)^{0,2})) = 1,003974$$

$$S = ((1,003974 \times 0,015) / ((225 /1000)/4)^{(2/3)})^2 = 0,010522779$$

$$H = 0,016113956 \times 5700 = 59,97984$$

$$Q_{min} / Q_f = 1,98645 / 39,89853991 = 0,049788$$

Dmin/Dpas = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,049788 didapat (0,13))

$$D_{min} = (0,13 \times 225) / 10 = 2,925$$

Vmin/Vf = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,049788 didapat (0,45))

$$V_{min} = 0,45 \times 1,003974 = 0,451788$$

$$A_f = \frac{1}{4} \times 3,14 \times ((225/1000)^2) = 0,039741$$

Amin / Af = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,039741 di dapat (0,075))

Perhitungan Debit total air buangan Pada BLOK D

$$Q_{min} = 0,2 \times ((13800/1000)^{0,2}) \times 1,11111 = 5,18373$$

$$V_f \text{ Koreksi} = (4 \times (55,05898893/1000)) / (3,14 \times ((265/1000)^{0,2})) = 0,998773$$

$$S = ((0,998773 \times 0,015) / ((265 /1000)/4)^{(2/3)})^2 = 0,008372754$$

$$H = 0,008372754 \times 500 = 4,186377$$

$$Q_{min} / Q_f = 5,18373 / 55,05898893 = 0,094149$$

Dmin/Dpas = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,094149 didapat (0,13))

$$D_{min} = (0,13 \times 265) / 10 = 3,445$$

Vmin/Vf = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,019514 didapat (0,46))

$$V_{min} = 0,45 \times 0,998773 = 0,459436$$

$$A_f = \frac{1}{4} \times 3,14 \times ((265/1000)^2) = 0,055127$$

Amin / Af = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,055127 di dapat (0,085))

$$A_{min} = (0,085 \times 0,055127) = 0,004686$$

Perhitungan Debit total air buangan Pada BLOK A, B, C dan D

$$Q_{min} = 0,2 \times ((24820/1000)^{0,2}) \times 1,111111 = 10,48455$$

$$V_f \text{ Koreksi} = (4 \times (88,4775195/1000)) / (3,14 \times ((335/1000)^{0,2})) = 1,004324$$

$$S = ((1,004324 \times 0,015) / ((335/1000)/4)^{(2/3)})^2 = 0,006193699$$

$$H = 0,006193699 \times 700 = 4,335589$$

$$Q_{min} / Q_f = 10,48455 / 88,4775195 = 0,1185$$

D_{min}/D_{pas} = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,1185) didapat (0,13)

$$D_{min} = (0,13 \times 700) / 10 = 4,355$$

V_{min}/V_f = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,1185) didapat (0,46)

$$V_{min} = 0,46 \times 0,1185 = 0,461989$$

$$A_f = \frac{1}{4} \times 3,14 \times ((335/1000)^2) = 0,088097$$

A_{min} / A_f = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,088097) di dapat (0,085)

$$A_{min} = (0,085 \times 0,088097) = 0,007488$$

Perhitungan Pipa Induk Pada BLOK A

$$d_g/D_{pas} = 5 / (200 / 10) = 0,25$$

A_g/A_f = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,25) di dapat (0,5)

$$A_g = 0,5 \times 0,0314 = 0,0157$$

$$V_g = 8300 \times (0,0157 - 0,002355) = 110,7635$$

$$V_w = 0,505337 +$$

$$\sqrt{\frac{(9,81 \times (0,0157 \times (2/5 \times 5)) - (0,002355 \times (2/5 \times 2,6)))}{(0,002355 \times (1 - (\frac{0,002355}{0,0157}))})}} = 12,41666$$

$$Q_g = 12,41666 \times (0,0157 - 0,002355) = 0,1657$$

$$T = (8300 / 0,505337) / 3600 = 4,562416$$

Perhitungan Pipa Induk Pada BLOK B

$$d_g/D_{pas} = 5 / (140 / 10) = 0,357143$$

A_g/A_f = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,357143) di dapat (0,29)

$$A_g = 0,29 \times 0,015386 = 0,00446194$$

$$V_g = 3200 \times (0,00446194 - 0,001154) = 10,58557$$

$$V_w = 0,407475$$

$$\sqrt{\frac{(9,81 \times (0,00446194 \times (2/5 \times 5)) - (0,001154 \times (2/5 \times 1,82)))}{(0,001154 \times (1 - (\frac{0,001154}{0,00446194}))})}} = 10,03531$$

$$Q_g = 10,03531 \times (0,00446194 - 0,001154) = 0,033197$$

$$T = (3200 / 0,407475) / 3600 = 2,181456$$

Perhitungan Pipa Induk Pada BLOK C

$$d_g/D_{pas} = 5 / (225 / 10) = 0,222222$$

A_g/A_f = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,222222) di dapat (0,29)

$$A_g = 0,29 \times 0,039741 = 0,011524781$$

$$V_g = 5700 \times (0,011524781 - 0,002981) = 48,70214$$

$$V_w = 0,407475$$

$$+ \sqrt{\frac{(9,81 \times (0,011524781 \times (2/5 \times 5)) - (0,002981 \times (2/5 \times 2,925)))}{(0,002981 \times (1 - (\frac{0,002981}{0,011524781}))})}} = 9,770942$$

$$Q_g = 9,770942 \times (0,011524781 - 0,002981) = 0,083485$$

$$T = (5700 / 0,451788) / 3600 = 3,504593$$

BLOK D

$$d_g/D_{pas} = 5 / (265 / 10) = 0,188679$$

A_g/A_f = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,188679) di dapat (0,29)

$$A_g = 0,29 \times 0,055127 = 0,015986721$$

$$V_g = 500 \times (0,015986721 - 0,004686) = 5,650479$$

$$V_w = 0,407475$$

$$+ \sqrt{\frac{(9,81 \times (0,015986721 \times (2/5 \times 5)) - (0,004686 \times (2/5 \times 3,445)))}{(0,004686 \times (1 - (\frac{0,004686}{0,015986721}))})}} = 9,152575$$

$$Q_g = 9,152575 \times (0,015986721 - 0,004686) = 0,103433$$

$$T = (500 / 0,459436) / 3600 = 0,302303$$

TOTAL BLOK A, B, C, dan D

$$d_g/D_{pas} = 5 / (335 / 10) = 0,149254$$

A_g/A_f = didapat dari tabel Hydraulic elements graph for circular sewers (0,149254) di dapat (0,195)

$$A_g = 0,195 \times 0,088097 = 0,017178842$$

$$V_g = 700 \times (0,017178842 - 0,007488) =$$

$$= 4,845314$$

$$V_w = 0,461989 + \sqrt{\frac{(9,81 \times (0,017178842 \times (2/5 \times 5)) - (0,0079881 \times (2/5 \times 4,355)))}{(0,007488 \times (1 - (\frac{0,007488}{0,017178842}))})} =$$

$$= 7,495291$$

$$Q_g = 7,495291 \times (0,017178842 - 0,007488)$$

$$= 0,103433$$

$$T = (700/0,461989)/3600 = 0,302026$$

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perencanaan saluran air buangan dilakukan dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, topografi sehingga sistem yang digunakan dalam perencanaan penyaluran air buangan adalah dengan sistem *small bore sewer*
2. Perencanaan saluran air buangan dilakukan berdasarkan garis topografi sehingga diharapkan pengaliran secara gravitasi tanpa pemompaan dan tinggi galian tidak lebih dari 7 meter.
3. Debit air buangan merupakan kumulatif dari saluran-saluran sebelumnya. Q induk merupakan gabungan Q lateral, Q lateral berasal dari Q service.
4. Dengan debit dan dimensi saluran yang ada, diperkirakan saluran dapat menampung kapasitas tampungan dengan tepat.

Saran

Berdasarkan pada hasil perencanaan yang telah dilakukan, maka untuk mencapai tujuan dari sistem ini yaitu menyalurkan air buangan secara optimal, dapat dilakukan:

1. Dipilih material atau bahan bangunan dan pipa yang sesuai dengan kondisi lapangan.
2. Memilih jalur pipa yang efektif dan efisien.
3. Besar debit air buangan yang disalurkan dan cara penyalurannya harus direncanakan secara akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 2003. *Pedoman Pengelolaan Air Limbah Perkotaan*. Jakarta.
- Hardjosuprpto, Masduki (Moduto). 2000. *Penyaluran Air Buangan Volume II*. ITB : Bandung.
- Hidup dan United Nations Development Programme, Jakarta.
- Hindarko, S., 2003, Mengolah Air Limbah :

Supaya Tidak Mencemari Orang Lain, Penerbit ESHA, Jakarta.

Metcalf and Eddy, 2003, *Wastewater Engineering: Treatment and Reuse*, Fourth Edition, New York: McGraw-Hill Publishing Company Ltd.

Metcalf and Eddy, 2004, *Wastewater Engineering: Colletion and Pumping of Wastewater*, New York: McGraw-Hill Publishing Company Ltd.

Ringkasan Agenda 21 Indonesia, 2007, Kantor Menteri Negara Lingkungan

Soedjono, DR. Ir. Edy Setiadi, MSc. 2001. *Diktat Kuliah : Sistem Penyaluran Air Buangan*. Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS. Surabaya.

Sugiharto. 1987. *Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah*. UI Press. Jakarta.

Suriawiria, Unus. 1996. *Air Dalam Kehidupan dan Lingkungan yang sehat*. Peneribit Alumni Bandung.