

# PERENCANAAN PENGGUNAAN PLTS DI STASIUN KERETA API CIREBON JAWA BARAT

Zalmadi Syamsudin<sup>1</sup>, Syarif Hidayat<sup>2</sup>, Muslimin Nur Effendi<sup>3</sup>

Teknik Elektro, Sekolah Tinggi Teknik - PLN

<sup>1</sup>zalmadi@sttpln.ac.id,

<sup>2</sup>syarifhidayat@sttpln.ac.id

<sup>3</sup>muslimin\_NE@gmail.com

**Abstract :** *Utilization of solar cell technology as a source of electrical energy in Indonesia is still not well developed whereas Indonesia is located on the equator so it gets abundant sunshine. Technology should be maintained for the future of technology is environmentally friendly, one PLTS. SPP is a power generation system that converts solar energy into electricity through a photovoltaic module that is included in the green energy to become a renewable generator. The results show for the time being the use of solar systems, especially at the train station to meet its electricity needs not be economically viable. This is due to the high investment cost of solar systems compared with the cost of electricity purchased from conventional sources. However, sensitivity analyzes carried out showed solar systems became feasible in some conditions.*

**Keywords:** *Solar cell, train station, sensitivity analysis.*

**Abstrak :** *Pemanfaatan teknologi sel surya sebagai sumber energi listrik di Indonesia masih belum berkembang baik padahal Indonesia terletak di garis khatulistiwa sehingga mendapat sinar matahari yang melimpah. Teknologi yang patut dipertahankan untuk masa depan adalah teknologi ramah lingkungan, salah satunya PLTS. PLTS adalah sistem pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui photovoltaic module yang termasuk dalam green energy sehingga menjadi suatu pembangkit yang terbarukan. Hasil penelitian menunjukkan untuk saat ini penggunaan sistem PLTS khususnya di stasiun kereta untuk memenuhi kebutuhan listriknya tidak menguntungkan secara ekonomis. Hal ini karena tingginya biaya investasi sistem PLTS dibandingkan dengan biaya listrik yang dibeli dari sumber konvensional. Namun analisis sensitivitas yang dilakukan menunjukkan sistem PLTS menjadi layak pada beberapa kondisi.*

**Kata Kunci :** *Sel surya, stasiun kereta, analisis sensitivitas.*

## I. PENDAHULUAN

Keberadaan energi listrik dirasakan sangat penting demi terselenggaranya pembangunan nasional. Baik secara langsung maupun tidak langsung, energi listrik membantu dalam pemenuhan aktivitas sehari-hari di masyarakat. Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan energi listrik di seluruh Indonesia, negara telah mengaturnya dengan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Untuk mendukung upaya tersebut, maka pemerintah memberi wewenang sepenuhnya kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyediakan dan mengatur distribusi listrik ke seluruh Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 1985. Tetapi pada kenyataannya, PT. PLN (Persero) masih kesulitan dalam pemenuhan


kebutuhan energi listrik ke seluruh Indonesia. Sampai tahun 2014, tercatat bahwa rasio elektrifikasi nasional adalah 84,35% (DJLPE, KESDM, Januari 2015). Pengertian rasio elektrifikasi sendiri adalah tingkat perbandingan jumlah penduduk suatu negara yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di negara tersebut. Angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan angka rasio elektrifikasi di negara-negara tetangga Indonesia seperti contohnya di Singapura yang sudah mencapai angka 100% serta Malaysia dan Brunei Darussalam telah melebihi angka 90% seperti yang dikemukakan M. Fadhil Hasan dari *Institute for Development of Economics and Finance* Indonesia.

## II. LANDASAN TEORI

Pembangkit listrik berfungsi menghasilkan energi listrik melalui proses generator listrik. Energi listrik yang dihasilkan merupakan proses konversi dari sumber energi primer yang dapat berupa energi baru terbarukan (EBT) atau bahan bakar.

### 2.1. Sel Surya

*Photovoltaic* terdiri atas 2 kata, yaitu “*photo*” yang berarti cahaya dan “*voltaic*” yang berarti listrik. Teknologi *photovoltaic* adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan untuk mengubah energi surya (matahari) menjadi energi listrik. Material yang digunakan adalah semikonduktor yang mampu untuk melepas elektron, bentuk dasar dari listrik. Semikonduktor yang banyak digunakan pada sel fotovoltaik adalah silikon.




Gambar 2.1 Struktur Sel Surya

### 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah peralatan pembangkit listrik yang dapat mengkonversikan energi cahaya matahari menjadi listrik arus searah. Pembangkitan listrik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya.

Pada siang hari modul surya menerima cahaya matahari yang kemudian diubah menjadi listrik melalui proses fotovoltaik. Listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat langsung disalurkan ke beban DC maupun dapat disimpan dalam baterai, sebelum digunakan ke beban. Pada malam hari dimana panel surya tidak menghasilkan listrik sehingga listrik yang sudah terkumpul di dalam baterai dapat digunakan.

Diantara penyaluran listrik dari modul surya ke baterai, ada suatu alat kontroler (*charge controller*) yang akan mengatur proses pengisian baterai, listrik yang dihasilkan pada modul surya berupa arus searah (DC), untuk mengubah arus searah (DC) menjadi arus bolak balik (AC) diperlukan alat tambahan yang disebut inverter.




Gambar 2.2 Skema Instalasi PLTS

### 2.3 Komponen Sistem PLTS

#### 1. Modul Surya

Modul surya berfungsi untuk mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik DC. Secara prinsip, modul surya terdiri dari beberapa sel fotovoltaik yang disambung spesifik untuk menghasilkan arus DC sesuai spesifikasi *output*.



**Gambar 2.3** Sel, Modul dan Array Surya

Semakin tinggi efisiensi modul surya, semakin besar daya listrik yang dihasilkan oleh modul tersebut untuk luas modul yang sama.

2. *Solar Charge Controller*

*Solar Charge Controller* adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. *Solar charge controller* mengatur *overcharging* (kelebihan pengisian karena baterai sudah “penuh”) dan kelebihan tegangan dari panel surya.



**Gambar 2.4** Solar Charge Controller

3. Baterai

Baterai (aki) atau akkumulator adalah alat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik agar sewaktu - waktu dapat kita pergunakan.



**Gambar 2.5** Baterai

4. *Inverter*

*Inverter* adalah perangkat elektrik yang digunakan untuk mengubah arus listrik searah (DC) menjadi arus listrik bolak balik (AC). Inverter mengonversi DC dari perangkat seperti baterai, panel surya / *solar cell* menjadi AC. Penggunaan

*inverter* dalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah untuk perangkat yang menggunakan AC (*Alternating Current*). Tegangan keluarannya dapat tetap atau variabel dengan frekuensi yang tetap atau variabel pula.

Tegangan keluaran variabel dapat ditentukan dengan mengubah tegangan masukan DC-nya, dimana dalam hal ini penguatan dari inverter dijaga untuk tetap konstan. Dalam perkembangan teknologi, ada beberapa inverter yang memiliki konsep MPPT (*Maximum Power Point Tracking*), dimana *inverter* mampu menaikkan tegangan input menjadi titik tertinggi untuk menghasilkan daya *output* yang maksimal.



**Gambar 2.6** Inverter dengan MPPT


2.4 Jenis-jenis Sistem PLTS

1. *Stand Alone System*

*Stand Alone System* atau Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat (PLTS-Terpusat) merupakan sistem pembangkit listrik alternatif untuk daerah-daerah terpencil/pedesaan yang tidak terjangkau oleh jaringan PLN.

Sistem PLTS-Terpusat yaitu sistem pembangkit yang hanya mengandalkan energi matahari sebagai satu-satunya sumber energi utama dengan menggunakan rangkaian fotovoltaik modul untuk menghasilkan energi listrik sesuai dengan kebutuhan.

Secara umum konfigurasi PLTS-Terpusat dapat dilihat seperti terlihat blok diagram dibawah :



**Gambar 2.7** Prinsip kerja PLTS-Terpusat

## 2. On grid


*Grid Connected PV System* merupakan solusi *Green Energy* bagi penduduk perkotaan baik perumahan ataupun perkantoran. Sistem ini akan mengurangi tagihan listrik rumah tangga dan memberikan nilai tambah pada pemiliknya.



Gambar 2.8 Sistem On grid

## 3. Hybrid Power System

Sistem ini merupakan salah satu alternatif sistem pembangkit yang tepat diaplikasikan pada daerah-daerah yang sukar dijangkau oleh pembangkit besar seperti jaringan PLN atau PLTD. PLTH ini memanfaatkan *renewable energy* sebagai sumber utama (primer) yang dikombinasikan dengan diesel Generator sebagai sumber energi cadangan (sekunder).




Gambar 2.9 Sistem PLTH Surya, Angin, Diesel

## III. METODE PENELITIAN

### 3.1. Analisa Kebutuhan

Penggunaan PLTS pada stasiun kereta api bertujuan agar mampu menopang atau mengganti peran PLN sebagai penyuplai listrik. Karena penggunaan PLTS sebagai penyedia

listrik mandiri merupakan sarana investasi yang menguntungkan stasiun kereta api. PLTS juga sebagai bentuk investasi jangka panjang, ditambah dengan biaya perawatan PLTS yang murah, akan menguntungkan bagi setiap stasiun kereta api yang menggunakannya. Untuk lebih jelasnya, sistem PLTS pada stasiun kereta api dapat dilihat pada blok diagram berikut ini.



Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem PLTS

Data harga listrik PLN :

Tabel 3.1 Data harga listrik PLN

**PT PLN (Persero)**  
 Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru – Jakarta 12160  
 Telepon : (021) 7261875, 7261122, 7262234 Facsimile : (021) 7221330 Website : www.pln.co.id  
 (021) 7251234, 7250550

**PENETAPAN  
 PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF ADJUSTMENT)  
 BULAN FEBRUARI & MARET 2017**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA KVAH (Rp/kVAh)	
1	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.467,28	1.467,28
2	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.467,28	1.467,28
3	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.467,28	1.467,28
4	R-3/TR	6.600 VA ke atas	*)	1.467,28	1.467,28
5	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.467,28	1.467,28
6	B-3/7M	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LVBP = 1.035,78 kVAh = 1.114,74 ****)	-
7	I-3/7M	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LVBP = 1.035,78 kVAh = 1.114,74 ****)	-
8	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan Blok LVBP = 996,74 kVAh = 996,74 ****)	-
9	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.467,28	1.467,28
10	P-2/7M	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LVBP = 1.035,78 kVAh = 1.114,74 ****)	-
11	P-3/TR		*)	1.467,28	1.467,28
12	L/TR, T/L, TT		-	1.644,52	-

Data harga energi surya oleh pemerintah :

Tabel 3.2 Data harga energi surya oleh pemerintah

Wilayah	Kuota Kapasitas (MWp)	Harga Pembelian (sen USD/kWh)
DKI Jakarta	150,0	14,5
Jawa Barat	150,0	14,5
Banten	150,0	14,5
Jawa Tengah dan DIY	150,0	14,5
Jawa Timur	150,0	14,5
Bali	5,0	16,0
Lampung	5,0	15,0
Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu	10,0	15,0
Aceh	5,0	17,0
Sumatera Utara	25,0	16,0
Sumatera Barat	5,0	15,5
Riau dan Kepulauan Riau	4,0	17,0
Bangka-Belitung	5,0	17,0
Kalimantan Barat	5,0	17,0
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah	4,0	16,0
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	3,0	16,5
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo	5,0	17,0
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat	5,0	16,0
NTB	5,0	18,0
NTT	3,5	23,0
Maluku dan Maluku Utara	3,0	23,0
Papua dan Papua Barat	2,5	25,0

### 3.2. Perancangan Penelitian

#### 3.2.1. Profil Stasiun Kereta Api Cirebon Prujakan

Stasiun Cirebon Prujakan (CNP), dahulu disebut *Station Cheribon Proedjakan* atau Stasiun Cheribon SCS, adalah stasiun kereta api kelas ekonomi di Kota Cirebon. Stasiun ini terletak pada ketinggian +4 meter; berada di Jalan kembar/Jalan Nyi Mas Gandasari, Kelurahan Pekalongan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Stasiun ini merupakan stasiun besar yang ada di daerah operasi III Cirebon, selain stasiun Cirebon dan stasiun Jatibarang.



**Gambar 3.2** Pintu masuk stasiun kereta api Cirebon Prujakan



**Gambar 3.3** Tampak peron stasiun kereta api Cirebon Prujakan

#### 3.2.2. Kondisi Kelistrikan

Stasiun Cirebon Prujakan merupakan sebuah stasiun kereta api yang terletak di Kelurahan Pekalongan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Stasiun Cirebon Prujakan merupakan stasiun pemberhentian bagi kereta api ekonomi dengan tujuan Jakarta dan kota-kota di bagian tengah-timur Pulau Jawa (kecuali KA Jayabaya dan Krakatau). Untuk kereta api kelas eksekutif, bisnis, dan campurannya

tidak berhenti di stasiun ini, melainkan berhenti di Stasiun Cirebon.

Pada bulan Juli 2011 Stasiun Cirebon Prujakan direnovasi dan ditinggikan peronnya, serta ditambah jalur dari yang semula 5 jalur menjadi 9 jalur. Empat jalur menuju Tegal-Pekalongan-Semarang-Surabaya, empat jalur lagi menuju Purwokerto-Kroya-Yogyakarta-Solo, dan satu jalur khusus untuk kereta api barang. Sehingga, kereta kelas ekonomi tak perlu berhenti di Stasiun Cirebon, namun berhenti di Stasiun Cirebon Prujakan. Stasiun ini adalah satu-satunya stasiun kereta api di Daop 3 Cirebon yang memiliki sistem *ticketting drive thru*.

Pada Stasiun kereta api Cirebon Prujakan memiliki beberapa ruangan, diantaranya ada PPKA, ruang staf dan loket, mushola, toilet, ruang kepala stasiun dan peron. Terdapat 9 peron yang masing-masing memiliki luas 2 x 200 m. Data diperoleh dengan cara melakukan pengukuran langsung ke lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan adalah besar daya yang digunakan peralatan listrik yang hanya digunakan untuk keperluan berlangsungnya kegiatan utama stasiun. Data-data tersebut antara lain :

**Tabel 3.3** Peralatan Listrik

No	Peralatan	Besar Daya (Watt)
<b>Loket</b>		
1	2 Unit Komputer	240
	2 Unit Mesin Tiket	20
	1 AC	800
	Lampu LED 2 x 5 Watt	10
<b>Ruang Announcer</b>		
2	1 Unit Komputer	120
	1 AC	800
	1 Lampu LED	5
3	E-ticketting	880
<b>Peron 1 s/d 9</b>		
4	Lampu 225 x 20 Watt	4500
<b>Total</b>		<b>7375</b>
5	PPKA	3260
6	Ruang Kepala Stasiun	1300
7	Ruang Staf	1300
8	Mushola	140
9	Toilet	1220
10	Lain-lain	395
<b>Total</b>		<b>14990</b>

Berdasarkan Tabel 3.1, besar daya minimum untuk kegiatan utama stasiun adalah 7,375 kW. Sedangkan besar daya keseluruhan stasiun adalah 14,99 kW. Yang mana kelistrikan stasiun PLN disuplai oleh PLN tegangan 220/380

dengan menggunakan penghantar 3 fasa 5 kawat (fasa R, fasa S, fasa T, kawat Netral dan *Grounding*) yang dialiri oleh arus masing-masing fasa sebesar 20 Ampere.

### 3.2.3. Menentukan Spesifikasi Komponen

#### 1. Panel Surya

Pada perancangan PLTS ini, panel surya yang digunakan adalah produksi PT. Len tipe monokristalin berkapasitas 200 Wp ; 24 V. Pemilihan panel surya tipe ini karena telah diuji dan disertifikasi oleh lembaga B2TKE-BPPT berdasarkan SNI: 04-3580.2-1995, sehingga kualitasnya terjamin. Panel surya yang diuji menurut *Standard Test Condition* (STC) memiliki spesifikasi sebagai berikut :

**Tabel 3.4** Karakteristik Kelistrikan Panel Surya

<i>Optimum Operating Volatge (Vmp)</i>	37,44 V
<i>Optimum Operating Current (Imp)</i>	5,35 A
<i>Open Circuit Voltage (Voc)</i>	45,5 V
<i>Short Circuit Current (Isc)</i>	5,8 A
<i>Maximum Power at STC (Pmax)</i>	200 Wp
<i>Modul Efficiency</i>	16 %
<i>Operating Module Temperature</i>	-40°C to 85°C
<i>Maximum System Voltage</i>	1000 Vdc
<i>Maximum Series Fuse Rating</i>	20 A
<i>Power Tolerance</i>	0-3 %

**STC = Irradiance 1000 W/m<sup>2</sup> ; Module themperature 25°C ; AM = 1,5**

**Tabel 3.5** Karakteristik Mekanik Panel Surya

<i>Modul Type</i>	<i>Monocrystalline</i>
<i>Number of cells</i>	72 (6x12) cm
<i>Dimensions</i>	1580x808x45 mm
<i>Weight</i>	16 kg
<i>Junction Box</i>	IP65
<i>Diodes</i>	<i>Schotkky bypass diode</i>

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja panel surya antara lain sebagai berikut.

#### 1) Suhu modul

Sebuah panel surya dapat beroperasi secara maksimal jika suhu panel tetap normal pada suhu 25°C. Kenaikan suhu lebih tinggi dari suhu normal pada panel surya akan melemahkan tegangan *open circuit* (Voc) yang dihasilkan. Setiap kenaikan suhu surya 1°C (dari 25°C) akan mengakibatkan berkurangnya daya yang dihasilkan sekitar 0,5% (Schaeer: 1990).

Menurut Dewa Ayu Sri (2011), menghitung besarnya daya yang berkurang pada saat suhu di sekitar panel mengalami kenaikan °C dari suhu standar, menggunakan persamaan:

$$P_{saat\ t\ naik\ ^\circ C} = 0,5\% \text{ per } ^\circ C \times P_{MPP} \times \Delta t \quad (3.1)$$

Dimana:

$P_{saat\ t\ naik\ ^\circ C}$  : daya pada saat suhu naik °C dari suhu standar

$P_{MPP}$  : daya keluaran maksimal modul surya

$\Delta t$  : kenaikan suhu

Daya keluaran maksimum panel surya pada saat suhu naik menjadi t °C dari suhu standar dihitung dengan persamaan:

$$P_{MPP\ saat\ naik\ menjadi\ t\ ^\circ C} = P_{MPP} - P_{saat\ t\ naik\ ^\circ C} \quad (3.2)$$

$P_{MPP}$  saat t naik menjadi t °C adalah daya keluaran maksimum panel surya pada saat suhu di sekitar panel naik menjadi t °C dari suhu standar. Faktor koreksi temperatur (*Temperatur Correction Factor*) dihitung dengan rumus:

$$TCF = \frac{P_{MPP\ saat\ naik\ menjadi\ t\ ^\circ C}}{P_{MPP}} \dots\dots\dots (3.3)$$

#### 2) Intensitas Cahaya Matahari

Radiasi matahari di bumi pada lokasi yang berbeda akan bervariasi dan sangat bergantung dengan keadaan spektrum matahari ke bumi. Radiasi matahari akan berpengaruh terhadap daya yang dikeluarkan oleh panel.

#### 3) Kecepatan tiupan angin

Kecepatan tiupan angin di sekitar lokasi panel surya akan sangat memantu terhadap pendinginan suhu permukaan panel sehingga suhu dapat terjaga di kisaran suhu yang kondusif.

4) Keadaan atmosfer bumi  
Keadaan atmosfer bumi berawan, mendung, jenis debu udara, asap, uap air, kabut dan polusi sangat menentukan kinerja dari panel surya.

5) Peletakan panel surya  
(Dewa Ayu Sri, 2011) Agar energi matahari yang diserap berada pada nilai yang optimal maka permukaan panel surya harus dipertahankan tegak lurus terhadap sinar matahari yang jatuh ke permukaan panel surya. Oleh karena itu peletakan panel surya sangat penting agar kinerja panel surya maksimal.

## 2. Charge Controller

Charge Controller yang digunakan untuk sistem PLTS ini adalah produksi LEONICS dengan tipe SCB-48120 yang memiliki kelebihan sebagai berikut :

- Mampu mengatur pengisian baterai sehingga menghindari *overcharging* dan *overvoltage*.
- Mampu mengatur arus yang dibebaskan dari baterai untuk mencegah terjadinya *overloading* pada baterai.
- Dapat memonitoring suhu baterai.

Dengan spesifikasi antara lain:

**Tabel 3.6** Spesifikasi Charge Controller LEONICS SC-48120

Capacity	6,6 kW
Vmp of PV	64 - 128 Vdc
Voc	<145 Vdc
Charging Current	120 A
Nominal Battery Voltage	48 Vdc
Charge Peak Efficiency	99 %
Dimension	50 x 64 x 26,6 cm
Weight	42 kg

## 3. Baterai

Baterai yang digunakan untuk sistem perencanaan ini adalah tipe *Lead-acid, deep-cycle*. Pemilihan tipe baterai tersebut, karena memiliki efisiensi yang tinggi dan umur yang relatif lebih lama dibandingkan tipe baterai lainnya. Tipe ini juga lebih tahan terhadap siklus pengisian-pengosongan baterai yang berulang-ulang, sehingga cocok untuk

penggunaan proyek energi alternatif jangka lama seperti PLTS. Berikut adalah tabel mengenai perbedaan tipe-tipe baterai.

**Tabel 3.7** Perbedaan Tipe Baterai

Battery Type	Max DOD (%)	Cycle Life (cycles)	Calendar Life (years)	Efficiencies	
				Ah	Wh
Lead-acid, SLI	20	500	1-2	90	75
Lead-acid, golf cart	80	1000	3-5	90	75
Lead-acid, deep-cycle	80	2000	7-10	90	75
Nikel-Cadmium	100	1000-2000	10-15	70	60
Nikel-metal hydride	100	1000-2000	8-10	70	65

Baterai yang digunakan untuk rancangan sistem PLTS ini memiliki spesifikasi sebagai berikut.

**Tabel 3.8** Spesifikasi Baterai

Type	Double Tech OPzV-2-1000
Capacity	1000 Ah
Weight	70 kg
Dimension	233 x 210 x 646 mm

## 4. Inverter

Inverter yang digunakan untuk rancangan sistem PLTS ini adalah produksi LEONICS dengan tipe Apollo S-219 memiliki spesifikasi sebagai berikut :

**Tabel 3.9** Spesifikasi Inverter

Rated Power	5 kW
Nominal Voltage	48 V
Efficiency	98 %
Dimensions	60 x 105 x 46 cm
Weight	45 G

## 3.3. Teknik Analisis

### 3.3.1. Menghitung Area Array (PV Area)

Luas area *array* diperhitungkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PV_{Area} = \frac{W}{G_{av} \times \eta_{pv} \times TCF \times \eta_{out}} \quad [1] \quad (3.4)$$

(Sumber: buku skripsi Ismu Hajar, Teknik Elektro STT-PLN 2015)

Dimana :

$PV_{Area}$  = Luas area *array* ( $m^2$ )

$W$  = Besar pemakaian energi listrik ( $kWh$ )

$G_{av}$  = Nilai isolasi harian Matahari ( $kWh/m^2$ )

Yaitu daya per unit yang dihasilkan matahari dalam bentuk radiasi elektromagnet per meter persegi

$\eta_{pv}$  = Efisiensi modul surya (%)

$TCF$  = *Temperature Correction Factor*

$\eta_{out}$  = efisiensi *output* (%)

### 3.3.2. Menghitung Daya yang Dibangkitkan PLTS (*Watt-peak*)

Dari perhitungan area *array*, maka besar daya yang dibangkitkan PLTS (*Watt Peak*) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$P_{Watt\ peak} = area\ array \times PSI \times \eta_{PV}^{[1]}$$

(Sumber: buku skripsi Ismu Hajar, Teknik Elektro STT-PLN 2015)

Dimana :

$P_{wattpeak}$  = Besar daya yang dibangkitkan PLTS (*Wattpeak*)

$PSI$  = *Peak Sun Insolation* ( $PSI$ ) adalah  $1000\ W/m^2$

### 3.3.3. Menghitung Jumlah Panel Surya

Dalam menentukan jumlah panel surya yang akan digunakan, ditentukan dengan rumus sebagai berikut.

$$Jumlah\ Panel\ Surya = \frac{P_{Watt\ peak}}{P_{MPP}}$$

(Sumber: buku skripsi Ismu Hajar, Teknik Elektro STT-PLN 2015)

Dimana :

$P_{MPP}$  = Daya maksimum panel surya yang digunakan (W)

$P_{Wattpeak}$  = Daya yang dibangkitkan (Wp)

Untuk memperoleh besar tegangan, arus dan daya yang sesuai dengan kebutuhan, maka panel-panel surya tersebut harus dikombinasikan secara seri dan paralel dengan aturan sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh tegangan keluaran yang lebih besar dari tegangan keluaran panel surya, maka dua buah (lebih) panel surya dihubungkan secara seri.
- 2) Untuk memperoleh arus keluaran yang lebih besar dari arus keluaran panel surya, maka dua buah (lebih) panel surya dihubungkan secara paralel.
- 3) Untuk memperoleh daya keluaran yang lebih besar dari daya keluaran

panel surya dengan tegangan yang konstan maka panel-panel surya dihubungkan secara seri dan paralel.

### 3.3.4. Menghitung Kapasitas Baterai

Satuan energi (dalam WH) dikonversikan menjadi Ah yang sesuai dengan satuan kapasitas baterai sebagai berikut.

$$C = \frac{W \times AD}{(DOD \times V_s)} \quad [1]$$

(Sumber: buku skripsi Ismu Hajar, Teknik Elektro STT-PLN 2015)

(3.5)

Dimana :

$C$  = Kapasitas baterai yang dibutuhkan (Ah)

$DOD$  (*Deep of Discharge*) = Kedalaman kapasitas yang dapat diambil dari baterai

$AD$  = *Autonom Days* (Hari Otonomi)

$V_s$  = Tegangan Sistem

### 3.3.5. Menentukan Kapasitas Charge Controller

Kapasitas *charge controller* ditentukan berdasarkan daya maksimal yang mampu dibangkitkan *array* surya, serta arus yang keluar dari *array* tersebut. Hal ini agar *charge controller* tetap mampu menyalurkan daya maksimal yang dibangkitkan serta tahan terhadap arus yang keluar dari *array* surya.

(3.6)

### 3.3.6. Menentukan Kapasitas Inverter

Spesifikasi inverter disesuaikan dengan *charge controller* yang digunakan. Tegangan masuk (*input*) dan tegangan keluar (*output*) dari *inverter* diketahui berdasarkan tegangan sistem dan nominal tegangan AC yang digunakan, yakni 220 Volt.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Analisa Teknik

#### 4.1.1. Kebutuhan Listrik Beban Alat-Alat Yang Penting

##### 4.1.1.1. Menghitung area *Array* (PV area)

Luas *array* yang dibutuhkan dihitung dengan rumus:

$$PV_{Area} = \frac{W}{G_{av} \times \eta_{pv} \times TCF \times \eta_{out}}$$




Dimana :

- $PV_{Area}$  = Luas area array ( $m^2$ )
- $W$  = Besar pemakaian energi listrik ( $kWh$ )
- $G_{av}$  = Nilai isolasi harian Matahari ( $kWh/m^2$ )
- $\eta_{pv}$  = Kompensasi rugi-rugi instalasi PV array (%)
- $TCF$  = *Temperature Correction Factor*
- $\eta_{out}$  = efisiensi output (%)

Berdasarkan perkiraan beban harian, listrik di stasiun kereta api Cirebon Prujakan menyuplai selama 24 jam. Adapun daya yang dibutuhkan stasiun sebesar 7,375 kW, maka energi yang dibutuhkan stasiun sebesar 177 kWh. Untuk nilai isolasi harian matahari ( $G_{av}$ ) digunakan nilai isolasi rata-rata wilayah provinsi DKI Jakarta (Tabel 4.1), sebesar  $4,97 \text{ kWh/m}^2$ .

**Tabel 4.1** Radiasi Matahari provinsi Jawa Barat tahun 2016

Bulan	Daily Solar Radiation ( $kWh/m^2$ )
Januari	4,56
Februari	4,67
Maret	4,84
April	4,94
Mei	4,96
Juni	5
Juli	5,08
Agustus	5,2
September	5,4
Oktober	5,4
November	4,85
Desember	4,72
Rata-rata	<b>4,97</b>



**Gambar 4.1** Grafik Radiasi Matahari Daerah Jawa Barat

**Tabel 4.2** Suhu Udara Jawa Barat Tahun 2016

No.	Bulan	Suhu ( $^{\circ}C$ )		
		Minimum	Maksimum	Rata-rata
1	Januari	24,2	30,5	27,3
2	Pebruari	24,5	32,0	28,2
3	Maret	25,5	33,2	29,3
4	April	28,6	32,8	30,7
5	Mei	28,6	32,6	30,6
6	Juni	25,5	32,5	29,0
7	Juli	23,6	30,8	27,2
8	Agustus	25,2	33,1	29,1
9	September	25,5	33,3	29,4
10	Oktober	25,0	33,0	29,0
11	November	25,3	32,8	29,0
12	Desember	24,8	31,3	28,0

Dan berdasarkan data BMKG, pada tahun 2016 suhu tertinggi daerah Jawa Barat terjadi pada bulan September, yaitu mencapai  $33,3^{\circ}C$ . Sedangkan suhu minimum terjadi pada bulan Juli yaitu  $23,6^{\circ}C$ . Berdasarkan spesifikasi modul surya (Tabel 3.1), modul surya memiliki kapasitas 200 Wp dengan efisiensi modul sebesar 16%. Maka besarnya daya yang berkurang saat suhu di sekitar panel surya mengalami kenaikan  $8,3^{\circ}C$  dari suhu standar ( $25^{\circ}C$ ) dihitung dengan menggunakan persamaan (3.1).

$$\begin{aligned}
 P_{\text{saat } t \text{ naik } 8,3^{\circ}C} &= 0,5\% \text{ per } ^{\circ}C \times P_{MPP} \times \Delta T (^{\circ}C) \\
 &= 0,5\% \text{ per } ^{\circ}C \times 200W \times 8,3^{\circ}C \\
 &= 8,3 W
 \end{aligned}$$

Untuk daya keluaran maksimum modul surya pada saat suhu naik menjadi  $33,3^{\circ}C$ , dihitung dengan menggunakan persamaan (3.2)

$$\begin{aligned}
 P_{MPP \text{ saat naik menjadi } t^{\circ}C} &= P_{MPP} - P_{\text{saat } t \text{ naik } ^{\circ}C} \\
 P_{MPP \text{ saat } t=33,3^{\circ}C} &= 200W - 8,3W \\
 &= 191,7W
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan daya keluar maksimum modul surya pada saat suhu naik menjadi  $33,3^{\circ}C$ , maka nilai TCF dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (3.3).

$$\begin{aligned}
 TCF &= \frac{P_{MPP \text{ saat naik menjadi } t^{\circ}C}}{P_{MPP}} \\
 TCF &= \frac{191,7 W}{200 W} \\
 &= 0,96
 \end{aligned}$$

Besar nilai efisiensi *output* ( $\eta_{out}$ ) ditentukan dengan nilai efisiensi inverter (98%) dan efisiensi *charge controller* (99%), maka besar nilai efisiensi *output* adalah 97%. Maka, untuk memperoleh luas area PV array dengan cara mensubstitusikan nilai energi listrik yang dibutuhkan (W), isolasi rata-rata matahari ( $G_{AV}$ ), Efisiensi<sub>PV</sub> ( $\eta_{pv}$ ), dan efisiensi *output* ( $\eta_{out}$ ) ke persamaan (3.4).

$$PV\ Area = \frac{177\ kWh}{4,97\ kWh/m^2 \times 0,16 \times 0,96 \times 0,97} = 239\ m^2$$

#### 4.1.1.2. Menghitung Daya yang Dibangkitkan PLTS (*Watt-peak*)

Dari perhitungan *area array*, maka besar daya yang dibangkitkan PLTS (*Watt-peak*) dapat dihitung dengan persamaan (3.5). Dengan *area array* adalah 239 m<sup>2</sup>, *Peak Sun Insolation* (PSI) adalah 1000 W/m<sup>2</sup> dan efisiensi modul surya adalah 16% maka :

$$P\ (Watt\ peak) = area\ array \times PSI \times \eta_{PV} = 239\ m^2 \times 1000\ W/m^2 \times 0,16 = 38.240\ Watt\ peak$$

#### 4.1.1.3. Menentukan Jumlah Modul Surya

Modul surya yang akan digunakan pada perencanaan sistem ini memiliki kapasitas  $P_{MPP}$  sebesar 200 Wp per modul. Berdasarkan nilai tersebut, maka jumlah modul surya yang dibutuhkan sistem ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (3.6).

$$Jumlah\ Panel\ Surya = \frac{38.240\ Wp}{200\ Wp} = 191,2 \approx 192\ panel\ surya$$

#### 1. Desain Panel Surya

Modul surya yang digunakan merupakan produksi dari PT. Len (Persero) dengan tipe monokristalin 200 Wp;24V dengan spesifikasi nilai  $V_{mp}=37,44\ V$  dan  $I_{mp}=5,35\ A$ , dan 192 panel surya tersebut akan disusun menjadi rangkaian panel surya atau *array* dengan

*rating* tegangan sistem 48 V dan disesuaikan dengan *rating charger controller* di kisaran tegangan 64-128 V<sub>dc</sub>. Maka, panel yang terpasang seri sebanyak 2 panel dan yang dipasang paralel sebanyak 96 *string*. Sehingga *array* tersebut menghasilkan tegangan sebesar :

$$V_{mp\ array} = V_{mp} \times 2 = 37,44\ V \times 2 = 74,88\ V$$

Dan menghasilkan arus sebesar:

$$I_{mp\ array} = I_{mp} \times 96 = 5,35\ A \times 96 = 513,6\ A$$

Berdasarkan tabel 3.2, panel surya memiliki spesifikasi panjang × lebar yaitu 1,6 m × 0,81 m = 1,296 m<sup>2</sup>, luas daerah panel surya. Maka, luas *array* untuk 192 modul surya adalah 248,832 m<sup>2</sup>. Luas atap peron stasiun cukup untuk ditempati *array* tersebut, yakni 400 m<sup>2</sup> per peron.

#### 2. Pemasangan Panel Surya

Untuk mendapatkan energi matahari yang maksimum, maka orientasi pemasangan rangkaian panel surya (*array*) ke arah matahari adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Letak geografis kota Cirebon Jawa Barat yang berada pada posisi 7° LS dan 108° BT (BPS Cirebon, 2010) menunjukkan bahwa wilayah Cirebon Jawa Barat berada di belahan bumi selatan. Berdasarkan hal tersebut, maka pemasangan panel surya untuk PLTS yang akan dikembangkan di stasiun kereta api Cirebon Prujakan diorientasikan mengarah ke utara dan disarankan dengan sudut elevasi 10°. Hal tersebut peneliti telah melakukan simulasi di B2TKE-BPPT (memiliki derajat LS sama) terhadap penentuan sudut elevasi yang baik yang bertujuan agar hujan dan gaya gravitasi dapat menjaga panel surya tetap bersih, namun energi yang diserap tetap maksimal.



Gambar 4.3 Ilustrasi Orientasi Panel Surya

#### 4.1.1.4. Menentukan Jumlah Charge Controller

Kapasitas *charge controller* ditentukan berdasarkan besar daya maksimal yang mampu dihasilkan *array* surya, yakni sebesar 38,5 kWp dan besarnya arus yang keluar dari *array* surya yaitu 513,6 A. Berdasarkan Tabel 3.3, *charge controller* memiliki kapasitas menyalurkan daya sebesar 6,6 kW, maka dari itu dibutuhkan 6 unit *charge controller* pada sistem perencanaan ini.

#### 4.1.1.5. Menentukan Jumlah Baterai

Pada penelitian ini, kapasitas baterai ditentukan berdasarkan energi listrik yang dibutuhkan oleh stasiun selama 24 jam yaitu 177 kWh dengan menggunakan persamaan (3.7). Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan kapasitas baterai adalah:

- 1) DOD (*Deep of Discharge*), yaitu kedalaman kapasitas yang dapat digunakan pada baterai, yakni 80 %. DOD ini ditentukan oleh pabrik produksi baterai tersebut.
- 2) *Autonom Days*, yaitu parameter keadaan dimana lamanya (hari) jika cuaca buruk selama beberapa hari atau keadaan dimana energi matahari tidak maksimal, sehingga modul surya tidak memperoleh suplai energi yang cukup. Di Indonesia, penetapan hari otonomi adalah selama 3 hari.
- 3) Efisiensi Baterai, yaitu sebesar 98%

Maka, besar kapasitas baterai yang dibutuhkan adalah:

$$C = \frac{177 \text{ kWh} \times 3}{0,8 \times 48V} \text{ Ah} \\ = 13828,1 \text{ Ah} : 0,98 = 14110 \text{ Ah}$$

Baterai yang digunakan pada perencanaan sistem ini memiliki kapasitas 1000 Ah dan tegangan nominal 2 V. Sehingga baterai harus dirangkai sedemikian rupa agar mengikuti tegangan sistem (48 V) dan besarnya nilai Ah. Jumlah baterai yang dipasang seri sebanyak 24 buah, dan susunan baterai yang dipasang paralel sebanyak:

$$\text{Susunan paralel} = \frac{14110,2 \text{ Ah}}{1000 \text{ Ah}} \\ = 14,11 \approx 15$$

Maka, jumlah baterai yang dibutuhkan untuk sistem ini sebanyak 360 buah.

#### 4.1.1.6. Menentukan Kapasitas Inverter

Kapasitas inverter ditentukan dengan menyesuaikan kapasitas *charge controller* atau dipilih kapasitas inverter yang mampu menyuplai daya maksimal keluaran *array* surya sebesar 38,5 kWp. Berdasarkan Tabel 3.7, inverter yang dipilih memiliki kapasitas 5 kW, maka jumlah inverter yang dibutuhkan untuk sistem perencanaan ini sebanyak 8 unit.

### 4.2. Analisa Ekonomi

#### 4.2.1. Kebutuhan Listrik Beban Alat-Alat Yang Penting

##### 4.2.1.1. Investasi Awal

Biaya investasi awal untuk PLTS yang akan dikembangkan di Stasiun kereta api Cirebon Prujakan mencakup biaya untuk komponen sistem PLTS serta biaya instalasinya. Tabel 4.3 menunjukkan besarnya biaya investasi awal yang akan dikeluarkan.

Tabel 4.3 Biaya Investasi Awal PLTS

KOMPONEN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
Panel Surya LEN 200 Wp ; 24 V	192	2.750.000	520.000.000
Inverter 5 kW	8	12.670.000	101.360.000
Charge Controller 6,6 kW	6	3.250.000	19.500.000
Baterai 1000 Ah	360	1.716.250	617.850.000
Biaya Instalasi			20.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.278.710.000</b>

#### 4.2.1.2. Biaya Pemeliharaan dan Operasional

Biaya pemeliharaan dan operasional per tahun untuk PLTS dihitung sebesar 1% sampai 2 % dari total biaya investasi awal (Santiari: 2011). Besar persentase tersebut mencakup biaya untuk pekerjaan pembersihan panel surya, biaya pemeliharaan serta pemeriksaan peralatan komponen. Adapun pada penelitian ini, biaya pemeliharaan dan operasional (M) ditetapkan sebesar 1% dari total biaya investasi awal. Hal itu karena Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau, dibandingkan negara lain yang memiliki 4 musim, sehingga biaya pemeliharaan dan operasionalnya lebih besar. Besarnya biaya tersebut per tahun adalah:

$$\begin{aligned}
 M &= 0,01 \times \text{Total biaya investasi} \\
 &= 0,01 \times \text{Rp. } 1.278.710.000 \\
 &= \text{Rp. } 12.787.100 / \text{tahun}
 \end{aligned}$$

#### 4.2.1.3. Menghitung Biaya Siklus Hidup PLTS (*Life Cycle Cost*)

Biaya siklus hidup (LCC) pada sistem PLTS ditentukan oleh nilai sekarang dari biaya total sistem PLTS yang terdiri dari biaya investasi awal (C), biaya jangka panjang untuk pemeliharaan, operasional dan penggantian komponen ( $M_{pw}$ ).

PLTS yang akan dibangun pada penelitian ini, diasumsikan dapat beroperasi selama 25 tahun. Penentuan umur proyek ini mengacu kepada jaminan yang diberikan oleh produsen panel surya. Besarnya tingkat diskonto (i) yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang pada penelitian ini adalah sebesar 11%. Penentuan tingkat diskonto ini mengacu pada tingkat suku bunga kredit Bank Indonesia pada bulan Juli tahun 2016 yaitu rata-rata sebesar 11% (BI, 2016).

Besarnya nilai sekarang (*Present Value*) untuk biaya pemeliharaan dan operasional ( $M_{pw}$ ) PLTS selama umur proyek 25 tahun dengan tingkat diskonto 11%, dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.

$$\begin{aligned}
 P &= A \left[ \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right] \\
 M_{pw}(A \text{ } 11\% \text{ } 25) \\
 &= \text{Rp. } 12.787.100 \left[ \frac{(1+0,11)^{25} - 1}{0,11(1+0,11)^{25}} \right] \\
 &= \text{Rp. } 12.787.100 \times 8,4217 \\
 &= \text{Rp. } 107.689.120 \\
 &\approx \text{Rp. } 107.689.150
 \end{aligned}$$

Setelah memperoleh besar biaya pemeliharaan dan operasional ( $M_{pw}$ ), maka biaya siklus hidup (LCC) untuk PLTS yang akan dikembangkan selama umur proyek 25 tahun adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 LCC &= C + M_{pw} \\
 &= 1.278.710.000 + 107.689.150 \\
 &= \text{Rp. } 1.386.399.150
 \end{aligned}$$

#### 4.2.1.4. Menghitung Biaya Energi PLTS (*Cost of Energy*)

Menghitung biaya energi (*cost of energy*) suatu PLTS, ditentukan oleh biaya

siklus hidup (LCC), faktor pemulihan modal (CRF) dan kWh produksi tahunan. Faktor pemulihan modal untuk mengkonversi semua arus kas biaya siklus hidup menjadi serangkaian biaya tahunan dihitung dengan persamaan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 CRF &= \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \\
 &= \frac{0,11(1+0,11)^{25}}{(1+0,11)^{25} - 1} \\
 &= \frac{1,4944}{12,5855} \\
 &= 0,1187
 \end{aligned}$$

Sedangkan kWh produksi tahunan nilainya sebesar sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 A \text{ kWh} &= \text{kWh produksi harian} \\
 &\quad \times 365 \\
 &= 177 \times 365 \\
 &= 64.605 \text{ kWh}
 \end{aligned}$$

Setelah memperoleh nilai LCC, CR dan kWh produksi tahunan, maka besar biaya energi (CoE) untuk perencanaan sistem PLTS ini adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{CoE} &= \frac{LCC \times CRF}{A \text{ kWh}} \\
 &= \frac{1.386.399.150 \times 0,1187}{64.605} \\
 &= \text{Rp. } 2.547 \approx \text{Rp. } 2.550 / \text{kWh}
 \end{aligned}$$

#### 4.2.1.5. Analisis Kelayakan Investasi

Kelayakan investasi PLTS ditentukan berdasarkan hasil perhitungan *Net Present Value* (NPV), *Profitability Index* (PI) dan *Discounted Payback Period* (DPP). Untuk menghitung kelayakan investasi PLTS digunakan biaya energi yaitu Rp. 2.550/kWh. Dengan biaya energi tersebut dan besar kWh produksi tahunan sebesar 64.605 kWh, maka arus kas masuk tahunannya adalah sebesar Rp. 164.742.750. Sedangkan pengeluaran tahunannya diperhitungkan sebesar Rp. 12.787.100 yang ditentukan berdasarkan biaya pemeliharaan dan operasional tahunan PLTS. Tabel 4.4 menunjukkan hasil perhitungan arus kas bersih, faktor diskonto (i) sebesar 11% dan nilai sekarang arus kas bersih. Faktor diskonto (DF) dihitung dengan persamaan sebagai berikut.

$$DF = \frac{1}{(1+i)^n}$$

Misalnya perhitungan faktor diskonto dengan n adalah tahun ke-1 adalah:

$$DF = \frac{1}{(1+0,11)^1} = 0,9009$$

#### 1. Net Present Value (NPV)

Teknik Net Present Value dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{NCF_t}{(1+i)^t} - IA$$

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa total nilai sekarang arus kas bersih (PV NCF) yang merupakan hasil perkalian antara arus kas bersih (NCF) dengan faktor diskonto (DF) adalah sebesar  $(\sum_{t=1}^n \frac{NCF_t}{(1+i)^t})$  adalah sebesar Rp.1.323.249.742. Sehingga dengan biaya investasi awal (IA) sebesar Rp.1.278.710.000 maka besar nilai NPV adalah:

$$NPV = 1.323.249.742 - 1.278.710.000 = 44.539.742$$

Hasil perhitungan NPV yang bernilai positif sebesar Rp. 44.539.742 (>0), menunjukkan bahwa investasi PLTS yang akan dikembangkan tersebut layak untuk dilaksanakan.

#### 2. Profitability Index (PI)

Teknik Profitability Index dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$PI = \frac{\sum_{t=1}^n NCF_t (1+i)^{-t}}{IA}$$

Dengan total nilai sekarang arus kas bersih sebesar Rp. 2.761.017.340 dan biaya investasi awal (IA) sebesar Rp. 2.747.800.000 maka besar nilai PI adalah :

$$PI = \frac{1.323.249.742}{1.278.710.000} = 1,034$$

Hasil perhitungan PI yang bernilai 1,034 (>1), menunjukkan bahwa investasi PLTS yang akan dikembangkan layak untuk dilaksanakan.

#### 3. Discounted Payback Period (DPP)

Discounted Payback Period (DPP) diperoleh dengan menghitung berapa tahun nilai sekarang arus kas bersih kumulatif (kumulatif PV NCF) akan sama dengan nilai investasi awal.

Pada perhitungan ditunjukkan bahwa pada tahun ke-21, kumulatif PV NCF mendekati nilai investasi awal dengan kekurangan sebesar Rp. 9.143.279 yaitu dari Rp. 1.278.710.000 – Rp. 1.269.566.721. Dalam tahun ke-22, nilai sekarang arus kas bersih (PV NCF tahun ke-22) adalah sebesar Rp.15.301.933. Sehingga untuk dapat menutupi kekurangan investasi awal sebesar Rp. 9.143.279, maka lama waktu yang diperlukan adalah sekitar 8 bulan (0,6 dari 12 bulan) yang diperoleh dari:

$$\frac{Rp. 9.143.279}{Rp. 15.301.933} = 0,6$$

Diperoleh DPP sekitar 21 tahun 8 bulan menunjukkan bahwa investasi PLTS yang akan dikembangkan di Stasiun kereta api Cirebon Prujakan pada jangka waktu 25 tahun yang akan datang layak untuk dilaksanakan. Hal ini karena DPP yang dihasilkan menunjukkan waktu yang lebih cepat dari periode umur proyek yang ditetapkan, yaitu 25 tahun.

## V. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, antara lain:

1. Perencanaan PLTS di Stasiun kereta api Cirebon Prujakan bertujuan untuk menyuplai daya listrik minimum stasiun, yakni untuk berlangsungnya kegiatan utama. Besar daya listrik alat-alat yang penting pada stasiun ini adalah 7,375 kW sedangkan besar keseluruhan daya listrik stasiun adalah 14,99 kW.
2. Komponen sistem PLTS yang diperlukan untuk kebutuhan daya alat-alat yang penting adalah 192 panel surya 200 Wp, 6 buah *charge controller* kapasitas 6,6 kW, 360 buah baterai 1000 Ah dan 8 unit inverter 5 kW.

3. Berdasarkan aspek ekonomis, perencanaan ini membutuhkan biaya investasi sebesar Rp. 1.278.710.000 untuk sistem PLTS kebutuhan daya listrik kegiatan utama berupa alat-alat yang penting. Perencanaan ini bersifat menguntungkan jika dikembangkan dan pengembalian modal terjadi pada tahun ke-22 dari umur proyek 25 tahun. Keuntungan pertahun diperoleh dari bunga sebesar 11%.

## VI. REFERENSI

1. Agustianingsih, Vera. (2016). *Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 15 kWp dengan Sistem Off Grid di Desa Bantomanai, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan* (Jakarta: Teknik Elektro STT-PLN).
2. Santiari, Dewa Ayu Sri. (2011). *Studi Pemanfaatan PLTS Sebagai catu Daya Tambahan pada Industri Perhotelan di Nusa Lembongan Bali*. (Denpasar: Teknik Elektro Universitas Udayana).
3. Hajar, Ismu. (2015). *Studi Perencanaan Penambahan Daya Pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pulau Salemo*. (Jakarta: Teknik Elektro STT-PLN).
4. Rumbayan, *Radiasi Matahari di Indonesia*. (Jakarta :PT.Green Energi Indotama)
5. Liem Ek Bien. (2008). *Perancangan Sistem Hibrid Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dengan Jala-jala Listrik PLN Untuk Rumah Pekotaan*, Fakultas Teknologi Industri.
6. (Sumber: <http://www.satuenergi.com/2015/10/pengawasan-keteknikan-untuk-mewujudkan.html>)
7. (Sumber: [http://www.kompasiana.com/sanidewanto/banyak-peluang-bingung-memanfaatkan\\_55296f1bf17e613f6f8b45e9](http://www.kompasiana.com/sanidewanto/banyak-peluang-bingung-memanfaatkan_55296f1bf17e613f6f8b45e9))
8. (Sumber: <http://solarsuryaindonesia.com/>)