

# **PERENCANAAN TATA UDARA SISTEM DUCTING RUANG AULA LANTAI 8**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA**

**Deni Pradana Putra<sup>[1]</sup>, M Fajri Hidayat ,ST,MT<sup>[2]</sup>**

**Fakultas Teknik,Program Studi Teknik Mesin,Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta**

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara,14356

Email : [Denipradana94@gmail.com](mailto:Denipradana94@gmail.com)

---

## **ABSTRAK**

Sistem pengkondisian udara merupakan fasilitas yang penting untuk kenyamanan orang yang berada didalam ruangan. Hampir semua kegiatan perkuliahan Universitas 17 Agustus 1945 menggunakan ruang AULA lantai 8 Universitas 17 Agustus 1945, Penelitian ini melakukan perencanaan tata udara sistem *ducting* ruang aula lantai 8 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Menghitung kapasitas beban pendingin dan merencanakan/mendesain tata udara sistem *ducting* pada ruang Aula lantai 8 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta agar mendapatkan suhu yang sesuai. Prosedur perhitungan beban pendingin menggunakan metode *Carrier E-20*, dan perhitungan dimensi ducting menggunakan program *DuctSizer* Keluaran dari McQuay. Hasil akhir penelitian ini diperoleh beban pendingin maksimum pada kondisi puncak sebesar 92203.55 Watt dan hasil perhitungan Desain Ducting yang dipakai : Tinggi : 30cm Lebar : 22cm – 135.5cm.

**Kata kunci :** Beban pendingin, Desain Ducting, Tata Udara

## **ABSTRACT**

*Air conditioning systems is an important facility for the convenience of people who were in the room. Almost all the activities of the University lecture 17 August 1945 using the living Hall 8th floor University August 17, 1945, This research do the planning layout of the air ducting system Hall 8th floor Universitas 17 August 1945 Jakarta, Calculating the cooling load and capacity planning/designing the layout of the air ducting system at the living Hall 8th floor 17 August 1945 Jakarta University in order to obtain the appropriate temperature. Cooling load calculation procedure using the method of Carrier E-20, and the calculation of the dimensions of the ducting using program DuctSizer Outputs from McQuay. The end result of this research obtained the maximum cooling load on the peak of 92203.55 Watt and the results of the calculation of the design of the Ducting used: height: 30 cm width: 22cm – 135.5 cm.*

**Keywords :** Load cooling, Ducting, Air Design

## **I. PENDAHULUAN**

Sistem pengkondisian udara merupakan fasilitas yang penting untuk kenyamanan orang yang berada didalam ruangan. Ruang aula lantai 8 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sering di gunakan untuk keperluan kegiatan massal seperti pelepasan wisuda, seminar, temu ilmiah, ujian umum dan acara-acara lainnya. Untuk saat ini ruang aula lantai 8 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta menggunakan *air conditioner* (AC) *Floor Standing*.

*Air conditioner* (AC) *Floor Standing* sesuai namanya merupakan *air conditioner*

(AC) yang unit indoornya berdiri/duduk dan bisa dipindah-pindah sesuai dengan keinginan kita. Karena simple dan mudah dibawa kemana-mana, maka banyak orang yang menyewakan model *air conditioner* (AC) jenis ini. Tapi *air conditioner* (AC) jenis ini memiliki banyak kekurangan dengan tinggi nya yang menyamai tinggi manusia angin yang di keluarkan dari *air conditioner* (AC) ini langsung menyembur ke tubuh yang tidak baik pada kesehatan dan penyebaran dingin yang tidak merata.


Sekarang saya ingin melakukan penelitian bagaimana jika ruang aula lantai 8



- $P$  = Daya(Watt)  
 $n_{motor}$  = fisiensi motor  
 3. Beban Lampu Penerangan  
 $Q_L = P \times 1.25 \times 1$  (Watt).....(9)  
 Dimana =  
 $Q_L$  = Beban lampu penerangan(Watt)  
 $P$  = Daya(Watt)  
 4. Beban ventilasi (*Outdoor Air*)sensibel  
 $Q_{vs} = OA \times \Delta t \times BF \times 1,08$ .....(10)  
 Dimana =  
 $Q_{vs}$  = Beban ventilasi (*outdoor air*) sensibel(Watt)  
 $OA$  = *Outdoor Air*(m<sup>3</sup>/jam)  
 $\Delta t$  = Perubahan suhu(°C)  
 $BF$  = *Bypass Factor*  
 5. Beban Laten Orang :  
 $Q_{pl} = N \times HG_l$  (Watt).....(11)  
 Dimana =  
 $Q_{pl}$  = Beban laten orang(Watt)  
 $N$  = Jumlah orang  
 $HG_l$  = Temperatur bola kering laten(Watt)  
 6. Beban Ventilasi (*Outdoor Air*) Laten :  
 $Q_{vl} = OA \times \Delta_m \times BF \times 0,68$  (Watt).....(12)  
 Dimana =  
 $Q_{vl}$  = Beban ventilasi (*outdoor air*) laten(Watt)  
 $OA$  = *Outdoor Air*(m<sup>3</sup>/jam)  
 $\Delta_m$  = Perbedaan kandungan uap air(°C)  
 $BF$  = *Bypass Factor*

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Diagram Alir




#### 3.2 Identifikasi Masalah

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi beban pendinginan yaitu :

- A. Beban Luar Ruangan (External)
  - 1. Beban Panas Matahari Melalui Kaca.
  - 2. Beban Panas Matahari Melalui Dinding dan Atap.
  - 3. Beban Panas Selain Dinding dan Atap
    - a. Beban panas melalui kaca pintu masuk.
    - b. Beban Panas Melalui Plafon (*Ceiling*)
    - c. Beban panas melalui lantai
    - d. Infiltrasi
  - 4. Beban Pendingin dalam Ruangan (Internal)
    - 1. Beban Orang Sensibel.
    - 2. Beban Daya Peralatan Listrik
    - 3. Beban Lampu Penerangan
    - 4. Beban ventilasi (*Outdoor Air*)sensibel
    - 5. Beban Laten Orang
    - 6. Beban Ventilasi (*Outdoor Air*) Laten

#### 3.3 Perhitungan ducting menggunakan Program *Duct Sizer McQuay*.



Gambar 3.1 Program Duct Sizer

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Data ruangan.

Tabel 4.1 Data skunder

DATA RUANGAN	
Luas lantai	196.5 m <sup>2</sup>
Luas Plafon	196.5 m <sup>2</sup>
Tinggi lantai ke plafon	7 m
Tinggi lantai ke atap	8 m
Luas dinding (utara)	36.6 m <sup>2</sup>
Luas dinding (Timur)	379.1 m <sup>2</sup>
Luas dinding (Selatan)	36.6 m <sup>2</sup>
Luas dinding (Barat)	375.9 m <sup>2</sup>
Luas dinding kaca (Timur)	1.7 m <sup>2</sup>
Luas dinding kaca (Barat)	2.71 m <sup>2</sup>
Penghuni	360 Orang
Lampu	129 bh
TV	2 bh

##### 4.2 Perhitungan beban pendingin.

Prosedur perhitungan beban pendingin menggunakan metode *Carrier E-20*. Dari data yang ada dapat dihitung beban panas external dan internal dengan memakai rumus (1) sampai dengan rumus (8). Hasil Beban pendingin ruang Aula lantai 8 universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dapat dilihat Pada tabel 4.2 Jumlah Hasil Perhitungan Beban pendingin

Tabel 4.2 Jumlah Hasil Perhitungan Beban Pendingin

Uraian	Watt
Beban Sensibel	
Panas melalui kaca	803
Panas melalui dinding	17972.31
Panas melalui pintu kaca	146.85
Panas melalui Plafon	1450
Panas melalui Lantai	3831.75
Infiltrasi	50
Panas manusia	28852
Panas peralatan listrik	1312.5
Panas lampu penerangan	11610
Ventilasi	1632
Total <i>Sensibel Heat (SH)</i>	67660.41
<i>Safety Factor 10%</i>	6766.041
<i>Room Sensibel Heat (RSH)</i>	74426.451
Beban Laten	
Panas manusia	12460
Ventilasi	3701.3
Total <i>Laten Heat (LH)</i>	16161
<i>Safety Factor 10%</i>	1616.1
<i>Room Laten Heat (RLH)</i>	17777.1
<i>Room Total Heat (RTH)</i>	92203.55



#### 4.3 Pemilihan kapasitas Pendingin

Dari perhitungan pendingin dan aplikasi psikometrik didapat kondisi perencanaan sebagai berikut :

Lantai 8

Kap. = 92203.55 Watt

Direncanakan setiap lantai menggunakan 2 (dua) buah IU, maka setiap IU untuk lantai 8 akan menerima beban sebesar

Kap./2 = 46.101.77 Watt

#### 4.4 Pemilihan Mesin Pendingin

##### a) Pemilihan *indoor Unit* ( IU )

<i>Section</i>	<i>Flow Rate ( Cfm )</i>	<i>Section</i>	<i>Flow Rate ( Cfm )</i>
A – B	4800	E - 4	480
B – C	3400	F - 5	480
C – D	2880	B - 6	480
D – E	1920	C - 7	480
E – F	960	D - 8	480
B – 1	480	E - 9	480
C – 2	480	F - 10	480
D – 3	480		

- Jumlah Unit = 2 Unit
- Merk = DAIKIN
- Model = FDR15NY1
- Kapasitas = 160.000 Btu/h
- Refrigerant = R140A



Gambar 4.1 Unit *Indoor Air Conditioners*

##### b) Pemilihan *Outdoor Unit* ( OU )

- Jumlah Unit = 2 Unit
- Merk = DAIKIN
- Model = FUR15NY1
- Kapasitas = 160.000 Btu/h
- Refrigerant = R140A



Gambar 4.2 Unit *Outdoor Air Conditioners*


#### 4.4 Perhitungan ducting menggunakan *Duct Sizer*

Dalam melakukah perhitungan u kurang *ducting* menggunakan program *Duct Sizer* harus menggetauhi data-data yang diperlukan, data-data tersebut antara lain :

- Air Flow Rate (cfm)
- Head Loas

Air Flow Rate dapat diketahui pada Tabel 4.3 dan Skematik hasil pembagian *Flow Rate* dilihat pada gambar 4.. *Head Loas* untuk *Ducting Supply* adalah 0.08 in.WC/100ft.

Tabel 4.1 Pembagian Flow Rate setiap *section ducting*



Gambar 4.3 Skematik hasil pembagian  
*Flow Rate*

Tabel 4.22 Tabel hasil perhitungan  
dimensi *Ducting*

Section	Flow Rate	Dimensi(Eng)		Dimensi(int)	
		Tinggi (in)	Lebar (in)	Tinggi (cm)	Lebar (cm)
A – B	4800	12	55	30	137.5
B – C	3400	12	45	30	112.5
C – D	2880	12	35	30	87.5
D – E	1920	12	35	30	87.5
E – F	960	12	14	30	35
B – 1 (tipikal)	480	12	9	30	22.5

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hasil analisa PERENCANAAN TATA UDARA SISTEM DUCTING RUANG AULA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 45 JAKARTA adalah sebagai berikut :

- Jumlah total beban pendingin pada ruang Aula kampus Universitas 17 Agustus 45 Adalah Sebesar 92203.55 Watt.

- Desain Ducting yang dipakai : Tinggi : 30cm Lebar: 22cm – 135.5cm

### 4.2 Saran

Sebagaimana tujuan diangkatnya judul yang dibahas dalam tugas akhir skripsi ini dari pembahasan dan analisa yang dilakukan, maka kepada para pembaca umumnya dan rekan-rekan seprofesi khususnya, penulis menyarankan :

- Disarankan untuk penggantian dari kondisi sekarang Sistem ac yang ada di AULA lantai 8 kampus Universitas 17 Agustus 45 Jakarta Dengan menggunakan AC Split duck. Karena AC split duck penyebaran udaranya lebih merata di bandingkan AC floor standing yang ada di kondisi sekarang.
- Disarankan menggunakan Pendidistribusian Udara ( *ducting* ) Sebagai media bantu penyaluran udara ke seluruh ruangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ASHRAE, *Air Conditioning, Heating, Ventilation, Refrigeration ( SI Edition )*
- Weather Underground* dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
- Handbook of Air Conditioning System Design,*
- Carrier E-20 Design,*
- katalog DAIKIN AIR COOLED *PACKAGED AIR CONDITIONERS*
- Program *Duct Sizer* keluaran dari MC QUEY